No. F222046

水質検査結果表

2022年8月26日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 市街地 八雲町役場(地下水浄水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：8月18日 10時22分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：8月18日 18時00分 ～ 8月25日 10時30分

気温：	－	℃
水温：	19.0	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年8月18日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	＜0.0002	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	＜0.0002	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0002	mg/L
47	pH値	7.6		30	ブロモホルム	0.0006	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	0.0008	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
38	塩化物イオン	21.5	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4.2	mg/L	21	塩素酸	＜0.06	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	＜0.001	mg/L
34	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.06	mg/L
40	蒸発残留物	200	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	19	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	93	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F222047

水質検査結果表

2022年8月26日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 落部地区 落部消防庁舎(地下水浄水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：8月18日 8時35分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：8月18日 18時00分 ～ 8月25日 10時30分

気温：	－	℃
水温：	17.0	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年8月18日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	0.0020	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.0037	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.4	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0052	mg/L
47	pH値	8.1		30	ブロモホルム	0.0020	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	0.0129	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
38	塩化物イオン	13.1	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	0.13	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	＜0.001	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.05	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L
40	蒸発残留物	197	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.15	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.003	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	11	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	120	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F222048

水質検査結果表

2022年8月26日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 野田生地区 山越駅トイレ(地下水浄水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：8月18日 9時05分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：8月18日 18時00分 ～ 8月25日 10時30分

気温：	－	℃
水温：	23.0	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年8月18日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	0.0010	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.0023	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0063	mg/L
47	pH値	8.4		30	ブロモホルム	0.0099	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	0.0195	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
38	塩化物イオン	28.2	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	0.19	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	＜0.001	mg/L
34	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.07	mg/L
40	蒸発残留物	215	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.18	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	22	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	110	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F222049

水質検査結果表

2022年8月26日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 黒岩地区 黒岩消防会館(地下水浄水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：8月18日 9時45分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：8月18日 18時00分 ～ 8月25日 10時30分

気温：	－	℃
水温：	20.0	℃
残留塩素：	0.2	mg/L

2022年8月18日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	0.0005	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.0017	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	0.5	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0037	mg/L
47	pH値	6.4		30	ブロモホルム	0.0017	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	0.0076	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
38	塩化物イオン	14.2	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	0.06	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	＜0.001	mg/L
34	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	0.02	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.01	mg/L
40	蒸発残留物	84	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.08	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	12	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F222050

水質検査結果表

2022年8月26日

八雲町長 岩村 克詔 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 河北地区 河北浄水場(地下水浄水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：8月18日 11時26分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：8月18日 18時00分 ～ 8月25日 10時30分

気温：	－	℃
水温：	13.0	℃
残留塩素：	0.4	mg/L

2022年8月18日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	0.0009	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	0.0006	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	0.0004	mg/L
47	pH値	7.3		30	ブロモホルム	＜0.0002	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	0.0019	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
38	塩化物イオン	9.9	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	0.12	mg/L
9	亜硝酸態窒素	0.019	mg/L	26	臭素酸	＜0.001	mg/L
34	鉄及びその化合物	0.06	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	0.02	mg/L
40	蒸発残留物	138	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.16	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.003	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	9	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	58	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号

No. F222053

水質検査結果表

2022年8月26日

八雲中央地区営農用水利用組合 様

厚生労働省 登録番号 第165号
札幌市清田区平岡1条1丁目1番40号
電話 代表(011)888－0122
日本衛生株式会社
代表取締役 山本 秀雄

採水場所：八雲町 大新地区 丹羽宅(地下水浄水)
採水者：梅野 尚規
採水日時：8月18日 10時54分
試料の運搬：日本衛生(株)、車両
試験目的：上水道水質検査
検査日時：8月18日 18時00分 ～ 8月25日 10時30分

気温：	－	℃
水温：	13.0	℃
残留塩素：	0.1	mg/L

2022年8月18日に受託した上記試料の検査結果は次のとおりです。

No.	項目	検査結果		No.	項目	検査結果	
1	一般細菌	0	CFU/mL	23	クロロホルム	＜0.0002	mg/L
2	大腸菌	不検出		29	ブロモジクロロメタン	＜0.0002	mg/L
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	＜0.3	mg/L	25	ジブロモクロロメタン	＜0.0002	mg/L
47	pH値	7.9		30	ブロモホルム	0.0003	mg/L
48	味	異常なし		27	総トリハロメタン	0.0003	mg/L
49	臭気	異常なし		22	クロロ酢酸	＜0.002	mg/L
50	色度	＜0.5	度	24	ジクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
51	濁度	＜0.1	度	28	トリクロロ酢酸	＜0.003	mg/L
38	塩化物イオン	9.0	mg/L	31	ホルムアルデヒド	＜0.008	mg/L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＜0.5	mg/L	21	塩素酸	＜0.06	mg/L
9	亜硝酸態窒素	＜0.004	mg/L	26	臭素酸	＜0.001	mg/L
34	鉄及びその化合物	＜0.01	mg/L	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	＜0.001	mg/L
35	銅及びその化合物	＜0.01	mg/L	44	非イオン界面活性剤	＜0.002	mg/L
32	亜鉛及びその化合物	＜0.01	mg/L	33	アルミニウム及びその化合物	＜0.01	mg/L
6	鉛及びその化合物	＜0.001	mg/L	13	ホウ素及びその化合物	＜0.01	mg/L
40	蒸発残留物	96	mg/L	15	1．4－ジオキサン	＜0.005	mg/L
12	フッ素及びその化合物	＜0.08	mg/L	45	フェノール類	＜0.0005	mg/L
3	カドミウム及びその化合物	＜0.0003	mg/L	7	ヒ素及びその化合物	＜0.001	mg/L
8	六価クロム化合物	＜0.001	mg/L	5	セレン及びその化合物	＜0.001	mg/L
37	マンガン及びその化合物	＜0.001	mg/L	36	ナトリウム及びその化合物	8	mg/L
17	ジクロロメタン	＜0.0002	mg/L	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43	mg/L
16	シス及びトランス－1．2－ジクロロエチレン	＜0.0004	mg/L	4	水銀及びその化合物	＜0.00005	mg/L
14	四塩化炭素	＜0.0002	mg/L	41	陰イオン界面活性剤	＜0.02	mg/L
20	ベンゼン	＜0.0002	mg/L	42	ジェオスミン	＜0.000001	mg/L
19	トリクロロエチレン	＜0.0002	mg/L	43	2－メチルイソボルネオール	＜0.000001	mg/L
18	テトラクロロエチレン	＜0.0002	mg/L				
判定	上記検査項目については水質基準に適合します。						

水質検査部門責任者：藤田 哲哉 印

検査の方法：平成15年厚生労働省告示第261号